

***SCHEDA DI INFORMAZIONE ALLA  
POPOLAZIONE***

**Storgaz S.p.A**

Stabilimento di Belgioioso (PV)

**2019**

<b>Nome della Società</b>	Storgaz S.p.A.
<b>Stabilimento di</b>	<b>BELGIOIOSO</b> Via Dante Alighieri, 67 Tel. 0382 971288 PEC: storgaz@legalmail.it
<b>Lo stabilimento:</b> è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	
<b>Gestore ai sensi del D.lgs 105/2015</b>	Massimo Vatalaro
<b>Responsabile dello stabilimento</b>	Daniela Grande
<b>Portavoce</b>	Matteo Raina

**Indicazioni e recapiti di Amministrazioni, Enti Istituzionali, uffici o altri pubblici, a livello Nazionale e locale cui si è comunicata l'assoggettabilità alla presente normativa, a cui è possibile richiedere informazioni in merito.**

<b><i>Ente</i></b>	<b><i>Indirizzo</i></b>
<b>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>	Via Cristoforo Colombo 00147 – ROMA
<b>ISPRA</b>	Via Brancati, 48 00144 – ROMA
<b>Regione Lombardia</b>	Via Rosellini, 17 20124 – MILANO
<b>Provincia di Pavia Settore Ambiente</b>	Via Taramelli, 2 27100 – PAVIA
<b>Comune di Belgioioso (PV)</b>	Via Garibaldi, 64 27011 – BELGIOIOSO
<b>Vigili del Fuoco</b>	Via Campari, 34 27100 – PAVIA
<b>Comitato Tecnico Regionale</b>	Via Ansperto, 4 20123 – MILANO
<b>Prefetto di Pavia</b>	Piazza Guicciardi, 1 27100 – PAVIA
<b>Questura</b>	Via Rismondo 27100 – PAVIA
<b>Carabinieri</b>	P.zza San Pietro in Ciel D'Oro 27100 – PAVIA

## 1) INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITÀ IN ESSERE O PREVISTE

**Stabilimento** Attivo che rientra nella tipologia: “Stoccaggio di GPL” e “Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)”.

L'attività svolta presso lo stabilimento Storgaz consiste nella ricezione, stoccaggio e movimentazione di GPL (gas di petrolio liquefatto).

Lo stabilimento ha uno stoccaggio complessivo di 400 m<sup>3</sup> e risulta suddiviso in reparto “GPL COMBUSTIONE” con stoccaggio tumulato di 300 m<sup>3</sup> in n.3 serbatoi da 100 m<sup>3</sup> cadauno e reparto “GPL AUTOTRAZIONE” con stoccaggio fuori terra in n.2 serbatoi da 50 m<sup>3</sup> cadauno.

Le principali operazioni che sono svolte nello stabilimento, per entrambi i reparti, fondamentalmente consistono in:

- arrivo del GPL mediante autobotti”;
- scarico e stoccaggio del GPL nei serbatoi fissi;
- carico del GPL dai serbatoi alle autobotti/botticelle presso le due baie di travaso del reparto “GPL Combustione”;
- carico del GPL dai serbatoi alle autobotti/botticelle presso la baia di travaso del reparto “GPL Autotrazione”;

## 2) DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

**Lo stabilimento ricade sul territorio di Belgioioso.**

È ubicato all'interno di un territorio Industriale, agricolo e commerciale.

## 3) ELEMENTI TERRITORIALI/AMBIENTALI VULNERABILI ENTRO UN RAGGIO DI 2 KM

Località Abitate			
Denominazione	Distanza	Direzione	Tipologia
Linarolo	1.200 metri	Sud Ovest	Centro Abitato
Belgioioso	1.000 metri	Est	Centro Abitato
Santa Margherita	1.750 metri	Sud Est	Centro Abitato
San Giacomo	1.900 metri	Sud Ovest	Centro Abitato
	950 metri	Sud Est	Case Sparse
Paltinera	900 metri	Sud Ovest	Nucleo Abitato

Servizi/Utilities			
Denominazione	Distanza	Direzione	Tipo
Snam	100	Nord	Metanodotti
Torre Piezometrica Acquedotto	1.720	Est	Acquedotti

<b>Trasporti (Rete Stradale)</b>			
Denominazione	Distanza	Direzione	Tipo
Strada Provinciale Ex SS N 234	100 metri	Nord	Strada Provinciale

<b>Rete Ferroviaria</b>			
Denominazione	Distanza	Direzione	Tipo
linea Pavia Cremona non elettrificata	730 metri	Nord	Rete Tradizionale

<b>Elementi ambientali vulnerabili</b>			
Denominazione	Distanza	Direzione	Tipo
Parco Naturale Valle del Ticino	1.900 metri	Ovest	Aree Protette dalla normativa
Cavo Sesso – Canale Irrigatore	110 metri	Sud	Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione

<b>Acquiferi al di sotto dello stabilimento</b>		
Profondità dal piano di campagna	Direzione di deflusso	Tipo
20 metri	Est - Ovest	Acquifero profondo

#### **4) INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE**

- **INFORMAZIONI SULLA SISMICITA'**: Classe sismica del comune: Belgioioso 3
- **INFORMAZIONI METEO**  
 Classe di stabilità meteo: D, F  
 Direzione dei venti: Direzione prevalente da Sud - Sud-Ovest
- **INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI**: N.R.

## 5) CATEGORIE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE SPECIFICATE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 2, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Macrocategorie	Quantitativi totali	Quantitativi movimentati in entrata o uscita al mese	Totale mezzi impiegati al mese
GPL	180,5 t	100 t	25

Top	evento incidentale	Scenario	Tipologia evento P/L/A	Quantità interessata (kg)	Tempo di intervento (min)	Frequenza occ/anno	ISG	Incendio di nube			
								1^ zona di sicuro impatto		2^ zona di danno	
								LFL		1/2	
Raggio (m)	E/I	Raggio (m)	E/I								
5	Top DM – rilascio in fase liquida, Ø 2"	Flash fire	L	127,07	0,33 (20 sec)	NOTA 1		46	I	69	E

## 6) COMPORTAMENTO DA SEGUIRE

In caso di incidente grave, viene data comunicazione telefonica (seguita da messaggio PEC) agli Enti preposti, con le modalità previste nel Piano di Emergenza Esterno in fase di predisposizione.

Dichiarato lo stato di allarme-emergenza esterna da parte del Prefetto, il Comune di Belgioioso provvede tempestivamente all'allertamento della popolazione presente nella zona industriale limitrofa, attraverso diffusione di:

- messaggio verbale tramite automezzi della Polizia Locale e/o della Protezione Civile muniti di altoparlante;
- sito internet comunale: [www.comune.belgioioso.it](http://www.comune.belgioioso.it)
- Pagina Facebook comunale: Città di Belgioioso

Il messaggio – tipo da diramare in emergenza è il seguente:

" Attenzione: si è verificato un incidente presso lo stabilimento Oxon ed è stato attivato il piano di emergenza esterna – le forze di intervento sono all'opera per mantenere la situazione sotto controllo - rimanete chiusi dentro le vostre abitazioni o cercate riparo nel locale chiuso più vicino - prestate attenzione ai messaggi trasmessi con altoparlante – Ripeto: ..."

Il segnale di fine emergenza è diramato attraverso diffusione di messaggio con gli stessi mezzi usati per inizio emergenza e citati al punto precedente.

## 7) INFORMAZIONE NELLA FASE DI EMERGENZA

### ***Cosa fare e Cosa non fare in caso di rifugio al chiuso e per l'evacuazione***

Nel Piano di Emergenza Esterna sono riportate le modalità di attivazione dei sistemi di allarme, con le diverse modulazioni che indicano il RIFUGIO AL CHIUSO o l'EVACUAZIONE.

Le modalità sono stabilite dall'Autorità competente in materia, dal gestore dello stabilimento e dai Comuni.

I soggetti responsabili dell'emergenza possono ordinare:

- il segnale di rifugio al chiuso
- il segnale di evacuazione, come provvedimento estremo, qualora sia necessario allontanare soggetti particolarmente vulnerabili o gestire la spontanea aggregazione di persone in luoghi aperti.

**Il luogo di ammassamento soccorritori, individuato dal Comune di Belgioioso è:**

**1) area campo sportivo comunale di Belgioioso**

**I luoghi di attesa e ricovero della popolazione sono:**

**1) Palestra comunale P.le Europa**

**2) Scuola materna Via NENNI**

Quando il **pericolo è passato** le azioni da raccomandare sono:

- arieggiare i locali,
- seguire le indicazioni rilasciate dalle autorità;
- provvedere alla pulizia dei locali e a quella personale,
- non consumare frutta e verdura contaminata,
- assicurarsi che i bambini non portino alla bocca oggetti contaminati.

## Comportamenti da adottare in caso di emergenza con segnale di evacuazione

### COSA FARE



Seguire le vie di fuga indicate



Seguire le istruzioni degli addetti all'emergenza



Prelevare dalla propria abitazione o dal luogo che si deve abbandonare soltanto lo stretto necessario come medicine, denaro e preziosi

### COSA NON FARE

Non prendere la propria auto se c'è a disposizione il mezzo previsto per l'evacuazione



Non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo che si deve abbandonare senza precise istruzioni



Non prendere suppellettili o altre cose inutili





## Comportamenti da adottare in caso di emergenza con segnale di rifugio al chiuso

### COSA FARE



Se si è all'aperto ripararsi in luogo chiuso



Chiudere porte e finestre occludendo spiragli con panni bagnati



Chiudere le fessure e le prese d'aria con nastro isolante o con panni bagnati



Chiudere impianti elettrico, termico e del gas



Fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione dell'aria



Se si avverte la presenza di odori pungenti o senso di irritazione proteggere bocca e naso con un panno bagnato e lavarsi gli occhi



Spegnere ogni tipo di fiamma



Accendere una radio a batterie per avere notizie sull'andamento dell'emergenza



Prestare attenzione al segnale del cessato allarme

### COSA NON FARE

Non usare il telefono se non per casi di soccorso sanitario urgente



Non fumare



Non andare a prendere i bambini a scuola



Non recarsi sul luogo dell'incidente

